




**Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej
w Gorzowie Wielkopolskim**

PZ.5263.25.2024.MY

Kier RIT
ZASTĘPCA WÓJTA
Jarosław Pastorski
6 SIERP. 2024

Gorzów Wlkp., 8 października 2024 r.



M. Gubian
[Signature]

**Urząd Gminy Bogdaniec
ul. Mickiewicza 45
66-450 Bogdaniec**

Dotyczy: zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Bogdaniec.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 września 2024 r. (data wpływu 13 września 2024 r.) znak: RIT.6720.1.2024.MG informuję, że po zapoznaniu się z Uchwałą Nr III.17.2024 z dnia 24 czerwca 2024 r. Rady Gminy Bogdaniec należy w przedmiotowych opracowaniach uwzględnić warunki ochrony przeciwpożarowej w zakresie:

1. Do projektowanych obiektów i terenów zapewnić drogi pożarowe o utwardzonej i odpowiednio wytrzymałej nawierzchni, umożliwiające dojazd do obiektów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
2. W projekcie branżowym uzbrojenia terenu uwzględnić przeciwpożarową sieć wodociągową, zapewniającą niezbędną ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru obiektów – stosownie do wymagań sprecyzowanych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
3. Na etapie sporządzania dokumentacji projektowej poszczególnych zadań inwestycyjnych – przestrzegać tryb i zasady uzgadniania projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej – bazując na rozporządzeniu ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1563).

z up. KOMENDANTA MIEJSKIEGO
Państwowej Straży Pożarnej
w Gorzowie Wlkp.

/-/

kpt mgr inż. Michał Mołodczak
Z-ca Komendanta Miejskiego PSP
/Podpisano elektronicznie/

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w
Gorzowie Wielkopolskim
66-400 Gorzów Wlkp.
Gen. Jarosława Dąbrowskiego 3
PZ.5263.25.2024

Gorzów Wlkp., 2024-10-08

INFORMACJA

Pismo

Załączniki:

1. 2024_5263_25 mpzp Gmina Bogdaniec plan ogólny.pdf

Dokument nie zawiera podpisu

Podpis elektroniczny